

عنوان دستگاه: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران						
نام محل: بیمارستان کودکان حکیم			معاونت فنی و نظارت بر طرح های عمرانی			
ردیف	ظرفیت (KVA) UPS	محل نصب	آمپر ساعت باتری ها	تعداد باتری ها	مدت زمان برق دهی به دقیقه	نوع باتری
۱	۱۰۰	همکف جنوبی	۱۰۰	۵۰	۴۵	اسیدی
۲	۴۰	همکف شمالی	۷۰	۳۲	۵۰	اسیدی
۳	۲۰	منفی یک شمالی	۴۲	۲۰	۳۵	اسیدی
۴	۱۰	منفی یک جنوبی	۲۸	۲۰	۵۰	اسیدی
۵	۳۰	طبقه اول جنوبی	۷۰	۲۰	۴۲	اسیدی
۶	۱۰۰	طبقه اول جنوبی	۱۰۰	۵۰	۴۵	اسیدی
۷	۶۰	طبقه اول شمالی	۴۲	۶۰	۳۵	اسیدی
۸	۱۶۰	طبقه دو شمالی	۷۰	۱۰۰	۴۰	اسیدی
۹	۱۶۰	طبقه دو جنوبی	۷۰	۱۰۰	۴۰	اسیدی
۱۰	۸۰	طبقه سوم شمالی	۷۰	۶۰	۴۵	اسیدی
۱۱	۱۰۰	طبقه سوم جنوبی	۷۰	۱۰۰	۶۰	اسیدی
۱۲	جمع کل باتری مورد نیاز			۶۱۲		

توجه: باتری ها باید ضد اشتعال و دارای حداقل 2 سال گارانتی تعویض داشته باشد.